

Chemická služba vodovodů, laboratorní úprava vody Bzenec Píšov, 696 81 Bzenec
Zkušební laboratorně akreditovaná IA dle SN EN ISO/IEC 17025:2018
tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz



Protokol o zkoušce . 910/22

Objednatel: Ing. Jaroslav Bartoník spol. s r.o., Múdrá 1230, 696 02 Ratíškovice

Místo odběru: Suchov, vrt HVS 3

Označení vzorku: 18

Číslo vzorku: 2064/22

Matrice: voda podzemní A1

Vzorek odebral: Lankašová Jana

Odběr podle: I-CHSV-62 A

Datum a čas odběru: 16.5.2022 8:56 **Přijím:** 16.5.2022 12:43

Analýzováno: 16.5.2022 - 24.5.2022

ukazatel	jednotka	hodnota	metoda	nejistota	limit	!	A/N/S
koliformní bakterie	KTJ/100ml	5	I-CHSV-31	±15%	-	-	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	I-CHSV-31	-	50	-	A
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	I-CHSV-33	-	20	-	A
po ty kolonií p i 36 °C	KTJ/ml	3	I-CHSV-34	±72%	-	-	A
po ty kolonií p i 22 °C	KTJ/ml	2	I-CHSV-34	±68%	-	-	A
amonné ionty	mg/l	0,29	I-CHSV-11	±10%	0,5	-	A
fluoridy	mg/l	0,508	sub ALS	±15%	1,5	-	SA
sodík	mg/l	240	sub ALS	±10%	200	!	SA

Vysvětlivky:

limit hodnota stanovená vyhláškou 252/2004 Sb. v úplném a platném znění - plocha .1

! parametr nevyhovuje limitu

A metoda v rozsahu akreditace

N metoda mimo rozsah akreditace

I-CHSV pracovní instrukce

S subdodavatelská analýza

sub ALS laboratorně ALS Czech Republic, s.r.o.

I-CHSV-11 SN ISO 7150-1 I-CHSV-31 SN EN ISO 9308-1:2015

I-CHSV-33 SN EN ISO 7899-2 I-CHSV-34 SN EN ISO 6222

I-CHSV-62 SN EN ISO 5667-1, SN EN ISO 5667-3, SN EN ISO 5667-4, SN EN ISO 5667-6, SN EN ISO 5667-14, SN EN ISO 19458

x zkouška byla provedena podle aktualizované normy

* Zkoušky mohou být provedeny na místě odběru.

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Záznam o odběru vzorku je uložen v laboratorní.

Nejistoty jsou vztaženy k naměřeným hodnotám a nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Jsou to nejistoty rozšířené, vyjádřené v %, na hladině pravděpodobnosti U=95%, pro koeficient rozšíření k=2. Nejistota odběru vzorku je 10%.

Bez písemného souhlasu laboratorně nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý.

**Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.**
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Ing. Jana Zrnová

protokol schválil, vystavil: 24.5.2022

vedoucí chemické služby vodovodů

----- konec protokolu o zkoušce -----

